

LEGENDA:

ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 15 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 10MPa

OBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, WEŁNA MINERALNA GR.5cm + CEGŁA KLINKIEROWA GR. 12cm

DOCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ BSO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI CIEPŁY

UWAGI OGÓLNE:

1. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z kermazytobetonowych pustaków wentylacyjnych, od poziomu poddasza ocieplonych wełną mineralną gr. 5cm oraz obudowanych cegłą klinkierową gr. 12cm.
2. Kominy docieplić od poziomu poddasza nieużytkowego wełną mineralną gr. 5cm metodą BSO oraz obudować cegłą klinkierową.
   Wywietrzaki docieplić od poziomu poddasza nieużytkowego do połaci dachu wełną mineralną gr. 5cm oraz obudować płytami GKF.
3. Obróbki blacharskie attyk oraz ogniomurków wykonać z blachy powlekanej.
4. Zamontować wspomagacze ciągu Ø150 na przewodach wentylacyjny kuchni i łazienek poddasza.

Legenda

- – rozdzielnia elektryczna objęta opracowaniem
- TM – rozdzielnica elektryczna i szafka multimedialna
- – oprawa ośw. ewakuacyjnego dwuzadaniowa (na zewnątrz) z modułem awaryjnym 3h przystosowanym do pracy w niskich temperaturach z autotestem
- – oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (kierunkowego) z modułem awaryjnym 3h oprawy z autotestem oprawa led 1,2W w pom. techn. i piwnicy IP65, pozostałe IP42
- – oprawa ośw. aw. LED 3W IP65 z mod. 1h AWT–do drogi ewakuacyjnej z optyką asymetryczną, AWZ–do strefy otwartej z optyką symetryczną z autotestem
- – oprawa LED szczelna LED IP65 4160lm; 30W; 4000K montaż natynkowy,
- D – oprawa LED z kloszem z płyty pryzmatycznej PRM LED MPRM 4000K 2630lm; 24W montaż natynkowy
- – wypust oświetlenia dwubiegunowy
- – wypust oświetlenia jednobiegunowy
- – wypust oświetlenia typ kinkiet jednobiegunowy
- – łącznik
- – łącznik IP44
- – przycisk
- – łącznik świecznikowy
- – łącznik świecznikowy IP44
- – łącznik schodowy
- – łącznik schodowy IP44
- – łącznik krzyżowy
- – czujka ruchu, ustawienia czasu włączenia i natężenia oświetlenia dziennego typ1 – 360°; typ2–naścienna promień detekcji min. 12m
- – gniazdo 230V 16A
- – gniazdo 230V 16A IP44
- – gniazdo 400V 16A IP44
- – wypust elektryczny (zasilanie), dla płyt grzewczych zakończyć puszką p/t do kuchenek
- – gniazdo RJ45, RTV, TEL (zgodnie z opisem)
- – unifon domofonowy
- – panel wejściowy domofonowy
- – oprawa oświetlenia zewnętrznego IP65
- – oprawa z "numerem policyjnym" IP65
- G – oprawa LED PN280T 3600lm IP65, IK08 lub równoważna
- – przycisk przywołowczy pociągowy
- – przycisk kasujący
- – sygnalizator optyczno akustyczny

went. – wentylator zasilany zza wyłącznika oświetlenia danego pomieszczenia

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z arkuszami normy PN–IEC 60364 i PN–HD 60364.

W pomieszczenia z wanną lub prysznicem szczelność urządzeń, osprzętu oraz ich montaż poza strefami zgodnie z PN–HD 60364–7–701.

Na każdym piętrze plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy obudować. Plany należy podzielić na część elektryczną i teletechniczną.

Na całej wysokości wyposażone w drzwi rewizyjne.

Ostateczną lokalizację czujek ruchu po wyborze typu i zakresu działania urządzeń.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO	arch. Izabela Sehn–Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831–01–77	NR RYS.: 7E
TEMAT : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE		SKALA: 1:100
obiekt: Budynek mieszkalny 24–rodzinny adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/3, 571/2 obręb 0002 Południe inwestor: TBS Bielawa Sp. z o.o. adres: Bielawa , ul. Wolności 57		
RYSUNEK : RZUT RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO. INSTALACJE ELEKTRYCZNE		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ELEKT.	mgr inż. Mariusz Zygmunt	379/DOŚ/10	DOŚ/IE/0127/11	06.10.2019	
SPRAWDZAJĄCY	ELEKT.	inż. Paweł Piotrowski	OPL/0598/PWOE/10	OPL/IE/0098/10	06.10.2019	