



LEGENDA:

K1–K6 – krokiew 10x20cm
KN1–KN2 – krokiew nadbitkowa 3,8x12cm
PK – płatew kalenicy dachu 16x16cm
PG – płatew górna 16x16cm
SG – stęp górny 16x16cm
S – stęp górny 16x16cm
PO3 – podwalina 16x16cm
PO4 – podwalina 16x16cm
Mi – miecz 10x10cm

W2 – wymian 10x20cm
G – grzędą 3,2x16cm
JG – jętką 6x20cm
Kk1–Kk2 – krokiew 10x16cm
Kk1–Kk2 – krokiew 10x16cm
Wy – wylewka betonowa 24x40x25cm

UWAGI OGÓLNE:

- Drewno sosnowe klasy C24
- Całość drewna zaimpregnować owado- i grzybobójczo oraz do NRO przez kąpiel lub trzykrotne smarowanie.
- Murłaty i podwalinę oprzeć i mocować do wieńca kotwami M16 ocynk w odstępach co 120cm
- Belki strapowe opierać na ścianach murowanych i wieńcach, na przekładce z papy.
- belki łączyc z wieńcami za pośrednictwem kątowników ciesielskich przez skręcanie 5/20cm L=50cm, skręcać za pomocą 4 śrub M12 ocynk na połączenie
- Krokwie z murłatami i płatwami mocować łącznikami kątowymi ciesielskimi stalowymi, ocynkowanymi, obustronnie.
- Krokwie z jętkami JG łączyć śrubami M16 ocynk.
- Miedzy jętkami JG stosować wkładki drewniane w rozstawie co 100cm.
- Jętki JG łączyć ze słupami śrubami M16 ocynk.
- Krokwie z grzędami łączyć śrubami M16 ocynk, grzędę z słupami S łączyć śrubami M16 ocynk
- Krokwie w kalenicy łączyć na zcięcie i skręcać śrubami M16 ocynk
- Przy skrecaniu elementów drewnianych stosować podkładki ciesielskie i łączniki stalowe ocynkowane.
- Podwaliny tczyć z belkami B za pomocą łączników ciesielskich stalowych ocynkowanych.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO		arch. Izabela Sehn–Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831–01–77	NR RYS: 12K			
TEMAT :		PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE	SKALA: 1:100			
obiekt: Budynek mieszkalny 24–rodzinny adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe inwestor: TBS Bielawa Sp. z o.o. adres: Bielawa , ul. Wolności 57						
RYSUNEK :		RZUT KONSTRUKCJI DACHU				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn–Wójcik	UAN.V–7342/3/182/94	DS–0631	04.10.2019	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	04.10.2019	
SPRAWDZAJĄCY	KONST.	Zbigniew Kopacki	UAN.VI–7/3/56/88	DOŚ/PO/1875/01	04.10.2019	