



- LEGENDA:
- ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 20 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MPa
  - RDZENIE ŻELBETOWE
  - ŚCIANY Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 20 GR.24cm+IZOLACJA AKUSTYCZNA GR.5cm
  - ŚCIANY Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 20 GR.18cm+IZOLACJA AKUSTYCZNA GR.5cm
  - ŚCIANKI PROJEKTOWANE Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
  - OBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, ŚCIANKA LEKKA ZPŁYTĄ GK NA STELAŻU 7,5 z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, GR.ŚCIANKI 10cm
  - DOCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ WOKRĄ BŚO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI CIEPŁEJ
  - PAS IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ WG PROJEKTU ODGRÓMU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ZESTAWIENIE NADPROŻY					
Symbol	Typ	Dł. elementu [cm]	Ilość belek	Ilość nadproży	Suma
N1	1L19/N/120	120	1	20	20
N3	2L19/N/150	150	2	16	32
N4	2L19/N/120	120	2	4	8
N6	2L19/N/210	210	2	6	12
N7	2L19/N/180	180	2	4	8

ZESTAWIENIE NADPROŻY ŻELBETOWYCH				
Symbol	Opis	Szar. otworu [cm]	Dł. prętów [cm]	Ilość nadproży
N24	24x20cm, L=140cm z betonu C25/30, zbrojenie 2012 górą (AIII), 2012 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co15cm	101	140	2
N29	24x25cm, L=250cm z betonu C25/30, zbrojenie 2012 górą (AIII), 3012 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co15cm	91+91	245	1

Rz3,1– rdzeń żelbetowy o wym. 24x30cm z betonu C25/30 zbrojony 6Ø12 (AIII) strzemiona Ø6 (A0) co 15cm  
Rz4,1– rdzeń żelbetowy o wym. 24x36cm z betonu C25/30 zbrojony 6Ø12 (AIII) strzemiona Ø6 (A0) co 15cm  
Strop: beton C25/30  
Zbrojenie wieńców Stal: A–IIIIN (zbrojenie główne)  
Stal: A–0 (strzemiona)

UWAGA:  
ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA LOKALIZACJĘ  
BALKONÓW DOMIAR WG RZUTÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO

arch. Izabela Sehn–Wójcik  
Dzierżoniów, Rynek 34/1  
tel. (074) 831–01–77

NR RYS:  
**6K**

TEMAT :  
**PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE**

SKALA:  
**1:100**

obiekt: Budynek mieszkalny 24–rodzinny  
adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe  
wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/3, 571/2 obręb 0002 Południe  
inwestor: TBS Bielawa Sp. z o.o.  
adres: Bielawa , ul. Wolności 57

RYSUNEK :

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn–Wójcik	UAN.V–7342/3/182/94	DS–0631	04.10.2019	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	04.10.2019	
SPRAWDZAJĄCY	KONST.	Zbigniew Kopacki	UAN.VI–7/3/56/88	DOŚ/PO/1875/01	04.10.2019	

**RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA**