



- LEGENDA:
- ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 15 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 10MPa
 - RDZENIE ŻELBETOWE
 - ŚCIANY Z BŁOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 15 GR.24cm+IZOLACJA AKUSTYCZNA GR.5cm
 - ŚCIANY Z BŁOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 15 GR.18cm+IZOLACJA AKUSTYCZNA GR.5cm
 - ŚCIANKI PROJEKTOWANE, 2xPŁYTA GK NA STELAŻU C10 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, GR.ŚCIANKI 15cm
 - OBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, ŚCIANKA LEKKĄ 2xPŁYTA GK NA STELAŻU 7,5 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, GR.ŚCIANKI 10cm
 - DOCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ WOKRĄ BŚO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI Ciepłej
 - PAS IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ WG PROJEKTU ODGROMU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ZESTAWIENIE NADPROŻY					
Symbol	Typ	Dł. elementu [cm]	Ilość belek	Ilość nadproży	Suma
N3	2L19/N/150	150	2	6	12
N4	2L19/N/120	120	2	6	12

ZESTAWIENIE NADPROŻY ŻELBETOWYCH				
Symbol	Opis	Szer. otworu [cm]	Dł. przętów [cm]	Ilość nadproży
N24	24x20cm, L=145cm z betonu C25/30, zbrojenie 2Ø12 górą (AIII), 2Ø12 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co 15cm	101	140	2
N25	24x35cm, L=220cm z betonu C25/30, obniżony wieniec zbrojenie wieńca 4Ø12 (AIII) dodatkowo 3Ø12 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co 15cm	181	215	6
N26	24x35cm, L=180cm z betonu C25/30, obniżony wieniec zbrojenie wieńca 4Ø12 (AIII) dodatkowo 3Ø12 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co 15cm	140	175	5
N27	24x35cm, L=150cm z betonu C25/30, obniżony wieniec zbrojenie wieńca 4Ø12 (AIII) dodatkowo 3Ø12 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co 15cm	120	145	10
N28	24x35cm, L=130cm z betonu C25/30, obniżony wieniec zbrojenie wieńca 4Ø12 (AIII) dodatkowo 3Ø12 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co 15cm	100	125	1

Rz3,3- rdzeń żelbetowy o wym. 24x30cm z betonu C25/30 zbrojony 6Ø12 (AIII) strzemiona Ø6 (A0) co 15cm

Strop: beton C25/30

Zbrojenie wieńców Stal: A-IIIN (zbrojenie główne)
Stal: A-0 (strzemiona)

UWAGA:
ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA LOKALIZACJĘ BALKONÓW DOMIAR WG RZUTÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEZNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO

arch. Izabela Sehn-Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

NR RYS:

10K

TEMAT :

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 34-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE

obiekt:

Budynek mieszkalny 24-rodzinny

adres:

Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe

inwestor:

TBS Bielawa Sp. z o.o.

adres:

Bielawa , ul. Wolności 57

RYSUNEK :

RZUT KONSTRUKCYJNY III PIĘTRA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	04.10.2019	
PROJEKTANT	KONST.	Dzdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	04.10.2019	
SPRAWDZAJĄCY	KONST.	Zbigniew Kopacki	UAN.VI-7/3/56/88	DOŚ/PO/1875/01	04.10.2019	