

- LEGENDA:
- POKROJCIE DACHU Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ
  - POKROJCIE DACHU Z PAPY TERMODZIERZEWALNEJ
  - U1 UWAGI
  - PION KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKOŃCZONY KOMINKIEM ODPOWIEDZIAJĄCO-NAPRAWIECZALACIEM
  - PIOTEK ŚNIEGOWY

- UWAGI OGÓLNE:
- Przewody wentylacyjne zaprojektowano z karmazylbetonowych pustaków wentylacyjnych, od poziomu poddasza ocieplonych wełną mineralną gr. 5cm oraz obudowanych cegłą klinkierową gr. 12cm.
  - Kominy docierające od poziomu poddasza nieużytkowego wełną mineralną gr. 5cm metodą BS0
  - Wszystkie budujące cegły klinkierową, poddasza nieużytkowego do połaci dachu wełną mineralną gr. 5cm oraz obudować płytami GKF
  - Obrobki blacharskie ołki oraz opioników wykonąć z blachy powlekanej.
  - Zamontować wspomagacze ciągu ø150 na przewodach wentylacyjnych kuchni i łazienek poddasza.

- LEGENDA
- drut FeZn ø 8mm.
  - połączenie połączenie poprzez złącze śrubowe.
  - złącze kontrolne

Przewody odprowadzające pod izolacją termiczną należy układać w certyfikowanych rurokach grubościennych.

Instalacje odgromową i uziemiącą należy wykonać zgodnie z arkuszami normy PN-EN 62305

Wszystkie elementy metalowe na dachu nie posiadające zasilania elektrycznego należy łączyć do instalacji odgromowej.

Na etapie wykonostwa należy ustalić lokalizację masztów antenowych i ochronić je izolowanymi zwodami pionowymi połączonymi izolowanymi przewodami wykonanymi z izolowanymi przewodami.

W miejscu prowadzenia przewodów odgromowych jako ocieplenie należy zastosować wełnę mineralną.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO		arch. Izabela Sehn-Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77	NR RTS.: <b>8E</b>		
TEMAT :	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE		SKALA: <b>1:100</b>		
obiekt:	Budynek mieszkalny 24-rodzinny				
adres:	Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe				
	wraz z infrastrukturą techniczną no dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe				
inwestor:	TBS Bielawa Sp. z o.o.				
adres:	Bielawa , ul. Wolności 57				
RYSUNEK :					
RZUT DACHU. INSTALACJA ODGROMOWA					
PROJEKT WYKONAWCZY					
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis

PROJEKTANT	ELEKT.	mgr inż. Mariusz Zygmunt	379/D05/10	D05/IE/0127/11	06.10.2019
SPRAWDZAJĄCY	ELEKT.	inż. Paweł Piotrowski	OP/L/0598/PW05/10	OP/L/IE/0098/10	06.10.2019

