


REZERWA MIEJSCA NA min. 36 MODUŁÓW.
OBWODY ZASILANIA WĘZŁĄ CIEPLNEGO
OSTATECZNY SCHEMAT
WYKONAĆ NA ETAPIE WYKONASTWA

| Nr obwodu | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | zasilanie | ochronnik przepięciowy | kontrola napięcia | oświetlenie | rezerwa | gniazda | rezerwa | gniazdao pompa w studni | rezerwa | rezerwa | gniazda 400V 16A |
| Moc [kW] | | | | | | | | | | | |
| Typ przewodu | | | | N2XH | | N2XH | | N2XH | | | N2XH |
| Przekrój [mm] | | | | 3x1,5 | | 3x2,5 | | 3x2,5 | | | 5x2,5 |

UKŁAD TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Klasa reakcji na ogień kabli i przewodów:
– poza mieszkaniami: B2ca–s1b, d1, a1
zgodnie z N–SEP–E–007:2–19–09

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.


DECORO
arch. Izabela Sehn–Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831–01–77


NR RYS.: 7ES

TEMAT : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE

Arkusz: 1/1

obiekt: Budynek mieszkalny 24–rodzinny
adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe
wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe
inwestor: TBS Bielawa Sp. z o.o.
adres: Bielawa , ul. Wolności 57

RYSUNEK : SCHEMAT ROZDZIELNICY WĘZŁA CIEPLNEGO RWC

PROJEKT WYKONAWCZY

| | SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | nr upraw. | nr ewiden. | data | podpis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | ELEKT. | mgr inż. Mariusz Zygmunt | 379/DOŚ/10 | DOŚ/IE/0127/11 | 06.10.2019 | |
| | | | | | | |
| SPRAWDZAJĄCY | ELEKT. | inż. Paweł Piotrowski | OPL/0598/PWOE/10 | OPL/IE/0098/10 | 06.10.2019 | |