



LEGENDA:	
	ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PÍSKOWYCH E24S NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MPa
	RODZENIE ŹELBETOWE
	ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PÍSKOWYCH, PEŁNE GR 12cm
	ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PÍSKOWYCH, AŻUROWE GR 12cm
	STYROPIAN DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH gr. 10cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO
	PAS IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ WG PROJEKTU ODGRYMU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ZESTAWIENIE NADPROŻY					
Symbol	Typ	Dł. elementu [cm]	Ilość belek	Ilość nadproży	Suma
N1	1L19/N/120	120	1	29	29
N2	2L19/N/90	90	2	10	20
N3	2L19/N/150	150	2	4	8

ZESTAWIENIE NADPROŻY ŹELBETOWYCH				
Symbol	Opis	Szer. otworu [cm]	Dł. przędlów [cm]	Ilość nadproży
Nz1	24x20cm, L=185cm z betonu C25/30, zbrojenie 2Ø12 górą (AIII), 2Ø12 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co15cm	140	180	4
Nz2	24x20cm, L=140cm z betonu C25/30, zbrojenie 2Ø12 górą (AIII), 2Ø12 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co15cm	95,5	135	2

Rz1- rdzeń żelbetowy o wym. 24x40cm z betonu C25/30 zbrojony 6Ø12 (AIII) strzemiona Ø6 (A0) co 15cm

Strop: beton C25/30
Zbrojenie wieńców Stal: A-IIIN (zbrojenie główne)
Stal: A-0 (strzemiona)

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO		arch. Izabela Sehn-Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77		NR RYS.: 2K	
TEMAT :		PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE			
		SKALA: 1:100			
obiekt:		Budynek mieszkalny 24-rodzinny			
adres:		Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe			
inwestor:		TBS Bielawa Sp. z o.o.			
adres:		Bielawa , ul. Wolności 57			
RYSUNEK :		RZUT KONSTRUKCYJNY PIWNIC			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE					
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	04,10,2019
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	04,10,2019
SPRAWDZAJĄCY	KONST.	Zbigniew Kopacki	UAN.V-7/3/56/88	DOŚ/PO/1875/01	04,10,2019