



- UMIAGI OGÓLNE:**
1. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z termizującymi rurkami wentylacyjnymi, od poziomu poddasza i opadającym wełną mineralną gr. 5cm oraz obudowanym cegłą klinkierową gr. 12cm
 2. Kominę dachową od poziomu poddasza nieizolowanego wełną mineralną gr. 5cm metodą BSO oraz obudować cegłą klinkierową.
 3. Wymagania dotyczące izolacji zewnętrznej budynku poddaska nieizolowanego do podłogi dachu wełną mineralną gr. 5cm oraz obudowę płytami GKE
 3. Obrębki blacharskie atkx oraz ogólników wykonać z blachy powlezionej i taziarenek poddaska.
 3. Zamontować wspomagacze ciągu #150 na przewodach wentylacyjnych kucchi i taziarenek poddaska.

LEGENDA

- ●
--○--
drut FeZn \varnothing 8mm.
połączenie połączenie poprzez złączne śrubowe
złączne kontrolne

Przewody odprowadzające pod izolacją termiczną należy układać w certyfikowanych rurkach grubościennych.

Instalacje odgromową i uziemiającą należy wykonać zgodnie z arkuszem normy PN-EN 62305

Wszystkie elementy metalowe na dachu nie posiadające zasilania elektrycznego należy łączyć do instalacji odgromowej.

Na etapie wykonstwa należy ustalić lokalizację masztów antenowych ochronić je izolowanymi zbudowanymi pionowymi połączonymi izolowanymi przewodami wysokonapięciowymi.

W miejscu prowadzenia przewodów odgromowych jako ocieplenie należy zastosować wełnę mineralną.

DECORO		arch. Izabella Sehn-Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77
TEMAT :	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE	NR RYS.: 8E
skala:	1:100	
obiekt:	Budynek mieszkalny 24-rodzinny	
adres:	Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Poludnie	
inwestor:	miasto i przedsiębiorstwo techniczne na dz. nr 568, 569, 571/3, 571/2 obręb 0002 Poludnie	
adres:	IBS Bielawa Sp. z o.o.	
adres:	Bielawa , ul. Wolności 57	

RZUT DACHU. INSTALACJA ODGROMOWA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

	SPECJALNOŚĆ	IME I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ELEKT.	mjr inż. Mariusz Zygmunt	379/005/10	DOŚ/IE/0127/11	06.10.2019	
SPRACODZAJĄCY	ELEKT.	inż. Paweł Piotrowski	OPŁ/0598/PWOE/10	OPŁ/IE/0098/10	06.10.2019	