



LEGENDA:

K1–K6 – krokiew 10x20cm

KN1–KN2 – krokiew nadbitkowa 3,8x12cm

PK – płatew kalenicy dachu 16x16cm

PG – płatew górna 16x16cm

SG – stęp górny 16x16cm

S – stęp górny 16x16cm

PO3 – podwalina 16x16cm

PO4 – podwalina 16x16cm

Mi – miecz 10x10cm

W2 – wymian 10x20cm

G – grzędą 3,2x16cm

JG – jętką 6x20cm

Kk1–Kk2 – krokiew 10x16cm

Kk1–Kk2 – krokiew 10x16cm

Wy – wylewka betonowa 24x40x25cm

UWAGI OGÓLNE:

- Drewno sosnowe klasy C24
- Całość drewna zaimpregnować owado- i grzybobójczo oraz do NRO przez kąpiel lub trzykrotne smarowanie.
- Murłaty i podwalinę oprzeć i mocować do wieńca kotwami M16 ocynk w odstępach co 120cm
- Belki strapowe opierać na ścianach murowanych i wieńcach, na przekładce z papy.
- belki łączyc z wieńcami za pośrednictwem kątowników ciesielskich przez skręcanie 5/20cm L=50cm, skręcać za pomocą 4 śrub M12 ocynk na połęczenie
- Krokwie z murłatami i płatwiami mocować łącznikami kątowymi ciesielskimi stalowymi, ocynkowanymi, obustronnie.
- Krokwie z jętkami JG łączyc śrubami M16 ocynk.
- Miedzy jętkami JG stosować wkładki drewniane w rozstawie co 100cm.
- Jętki JG łączyc ze stępami śrubami M16 ocynk.
- Krokwie z grzędami łączyc śrubami M16 ocynk, grzędę z stępami S łączyc śrubami M16 ocynk
- Krokwie w kalenicy łączyc na zacięciu i skręcać śrubami M16 ocynk
- Przy skrecaaniu elementów drewnianych stosować podkładki ciesielskie i łączniki stalowe ocynkowane.
- Podwaliny tczyć z belkami B za pomocą łączników ciesielskich stalowych ocynkowanych.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO

arch. Izabela Sehn–Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831–01–77

NR RYS:

12K

TEMAT :

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE

SKALA:

1:100

obiekt:

Budynek mieszkalny 24–rodzinny

adres:

Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe

inwestor:

TBS Bielawa Sp. z o.o.

adres:

Bielawa , ul. Wolności 57

RYSUNEK :

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn–Wójcik	UAN.V–7342/3/182/94	DS–0631	04.10.2019	
PROJEKTANT	KONST.	Dzdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	04.10.2019	